

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«13» декабря 2023 г., 42230061000208874953

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тяжинского и Тисульского районов

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«20» декабря 2023 г., 16 час. 00 мин. № 2312/015-42/239-В/АИВ

(дата и время составления акта)

652210, Кемеровская область-Кузбасс, Тисульский муниципальный округ, пгт. Тисуль, ул. Заводская, д. 3
(кабинет ОНДПР Тяжинского и Тисульского районов)

(место составления акта)

**Акт инспекционного визита
внепланового**

(планового / внепланового)

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «13» декабря 2023 г., № 2312/015-42/239-В/РИВ, учетный номер проверки 42230061000208874953.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Инспекционный визит проведен в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен:

1. Старцев Александр Олегович – старший инспектор ОНДПР Тяжинского и Тисульского районов УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу (государственный инспектор Тяжинского муниципального округа и Тисульского муниципального района по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

**4. К проведению инспекционного визита были привлечены:
специалисты:**

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов)

5. Инспекционный визит проведен в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен инспекционный визит)

6. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, с Тамбар, пер Маяковского, Дом 3
2. обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, с Куликовка, ул Советская, Дом 47
3. обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, п Утинка, ул Зеленая дом 3
4. обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, д Кайчак, ул Мира, Дом 1
5. обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, д Листвянка, ул Советская, Дом 21 2
6. обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, с Усть-Колба, ул Школьная, Дом 1
7. обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, д Дворниково, ул Молодежная, Дом 11
8. обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, п Ржавчик, ул Тракторная, Дом 7

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен инспекционный визит)

7. Контролируемое лицо:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Тисульский детский сад №4 ИНН 4213009485, адрес регистрации юридического лица: обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, пгт Тисуль, ул Ленина, Дом 53

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен инспекционный визит)

8. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «20» декабря 2023 года, 09 час. 00 мин.
по «20» декабря 2023 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
07 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении инспекционного визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указываются первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) инструментальное обследование; 5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля)

в следующие сроки:

с «20» декабря 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «20» декабря 2023 года, 15 час. 00 мин.

по месту: обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, п Ржавчик, ул Тракторная, Дом 7, обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, д Дворниково, ул Молодежная, Дом 11, обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, с Усть-Колба, ул Школьная, Дом 1, обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, с Куликовка, ул Советская, Дом 47, обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, с Тамбар, пер Маяковского, Дом 3, обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, д Листвянка, ул Советская, Дом 21, Помещение 2, обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, п Утинка, ул Зеленая, Дом 3, обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, д Кайчак, ул Мира, Дом 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 20.12.2023 №4, протокол осмотра от 20.12.2023 №6, протокол осмотра от 20.12.2023 №1, протокол осмотра от 20.12.2023 №3, протокол осмотра от 20.12.2023 №8, протокол осмотра от 20.12.2023 №2, протокол осмотра от 20.12.2023 №5, протокол осмотра от 20.12.2023 №7

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении инспекционного визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Контролируемому лицу МДОУ "Тисульский детский сад №4" необходимо предоставить следующие документы: 1. рабочую документацию систем системы обеспечения противопожарной защиты автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (далее – АУПС и СОУЭ); 2. акт о проведении входного контроля АУПС и СОУЭ; 3. ведомость смонтированных технических средств АУПС и СОУЭ; 4. акт приема-передачи документов АУПС и СОУЭ; 5. производственная документация на монтаж АУПС и СОУЭ; 6. акт измерения сопротивления изоляции электропроводок АУПС и СОУЭ; 7. акт об окончании монтажных работ АУПС и СОУЭ, акт об окончании пуско-наладочных работ АУПС и СОУЭ; 8. акт проверки работоспособности АУПС и СОУЭ; 9. акт о приемке системы АУПС и СОУЭ в эксплуатацию; 10. Сертификат соответствия класса пожарной опасности материала напольного покрытия. 11. Сертификат соответствия класса пожарной опасности материала стен.

(указываются рассмотренные при проведении инспекционного визита документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам инспекционного визита установлено:

1. Средства обеспечения пожарной безопасности (Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее АУПС и СОУЭ)) на объекте защиты эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), а также отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, в связи с этим правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 50/1/26 от 15.10.2021, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: 652236, Кемеровская область – Кузбасс, Тисульский муниципальный округ, с. Тамбар, пер. Маяковского, д. 3

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

2. Средства обеспечения пожарной безопасности (Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее АУПС и СОУЭ)) на объекте защиты эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), а также отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, в связи с этим правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 50/1/26 от 15.10.2021, пункт предписания 8. Место выявления нарушения: 652213, Кемеровская область – Кузбасс, Тисульский район, п. Утинка, ул. Зеленая, д. 3

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до замены в установленном порядке.

(указываются выводы по результатам проведения инспекционного визита: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения инспекционного визита)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 20.12.2023 №4
2. протокол осмотра от 20.12.2023 №6
3. протокол осмотра от 20.12.2023 №1
4. протокол осмотра от 20.12.2023 №3
5. протокол осмотра от 20.12.2023 №8
6. протокол осмотра от 20.12.2023 №2
7. протокол осмотра от 20.12.2023 №5
8. протокол осмотра от 20.12.2023 №7

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор ОНДПР Тяжинского и Тисульского районов УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу (государственный инспектор Тяжинского муниципального округа и Тисульского муниципального района по пожарному надзору) Старцев Александр Олегович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 752DEDA82A0334B605FDDC20E909A552
Владелец: Старцев Александр Олегович
Действителен с 21.12.2022 по 15.03.2024

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего инспекционный визит)

подпись

Старцев Александр Олегович - старший инспектор ОНДПР Тяжинского и Тисульского районов УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу (государственный инспектор Тяжинского муниципального округа и Тисульского муниципального района по пожарному надзору), телефон: 83844928762, e-mail: ondpr15@42.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт инспекционного визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом инспекционного визита (дата и время ознакомления):

*получил заведующий МДОУ Тисульского детского сада пч Сергеева О.М.
20.12.2023 в 16:00.*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

