

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«13» декабря 2023 г., 42230061000208874953

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тяжинского и Тисульского районов
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«20» декабря 2023 г., 16 час. 00 мин. № 2312/015-42/239-В/ПДВ

(дата и время составления предписания)

652210, Кемеровская область-Кузбасс, Тисульский муниципальный округ, пгт. Тисуль, ул. Заводская, д. 3
(кабинет ОНДПР Тяжинского и Тисульского районов)

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «13» декабря 2023 г., № 2312/015-42/239-В/РДВ, учетный номер проверки 42230061000208874953.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Инспекционный визит проведен в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

1. Старцев Александр Олегович – старший инспектор ОНДПР Тяжинского и Тисульского районов УНДПР
Главного управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу (государственный инспектор Тяжинского
муниципального округа и Тисульского муниципального района по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, с Тамбар, пер Маяковского, Дом 3
2. обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, с Куликовка, ул Советская, Дом 47
3. обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, п Утинка, ул Зеленая дом 3
4. обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, д Кайчак, ул Мира, Дом 1
5. обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, д Листвянка, ул Советская, Дом 21 2
6. обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, с Усть-Колба, ул Школьная, Дом 1
7. обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, д Дворниково, ул Молодежная, Дом 11
8. обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, п Ржавчик, ул Тракторная, Дом 7

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Тисульский детский сад №4 ИНН 4213009485,
адрес регистрации юридического лица: обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Тисульский, пгт Тисуль, ул Ленина, Дом 53

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «20» декабря 2023 года, 09 час. 00 мин.
по «20» декабря 2023 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

07 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее АУПС и СОУЭ)) на объекте защиты эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), а также отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, в связи с этим правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 50/1/26 от 15.10.2021, пункт предписания 13. Место выявления нарушения: 652202, Кемеровская область – Кузбасс, Тисульский район, с. Усть-Колба, ул. Школьная, д.1

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

21.10.2024

6. Средства обеспечения пожарной безопасности (Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее АУПС и СОУЭ)) на объекте защиты эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), а также отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, в связи с этим правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 50/1/26 от 15.10.2021, пункт предписания 6. Место выявления нарушения: 652214, Кемеровская область – Кузбасс, Тисульский район, д. Дворниково, ул. Молодежная, д. 11

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

21.10.2024

7. Средства обеспечения пожарной безопасности (Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее АУПС и СОУЭ)) на объекте защиты эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), а также отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, в связи с этим правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 50/1/26 от 15.10.2021, пункт предписания 10. Место выявления нарушения: 652230, Кемеровская область – Кузбасс, Тисульский район, д. Ржавчик, ул. Тракторная, д. 7

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.


Срок устранения нарушения:

21.10.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНДПР Тяжинского и Тисульского районов
УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской
области-Кузбассу (государственный инспектор Тяжинского
муниципального округа и Тисульского муниципального района
по пожарному надзору) Старцев Александр Олегович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

Старцев Александр Олегович - старший инспектор ОНДПР Тяжинского и Тисульского районов УНДПР
Главного управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу (государственный инспектор Тяжинского
муниципального округа и Тисульского муниципального района по пожарному надзору), телефон: 83844928762,
e-mail: ondpr15@42.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

